

УТВЕРЖДЕНО

Директор

МАУК ЦБС Заиграевского района

/С.М. Царгунаева/


Приказ № 17 от "10" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

/Н.Т. Хусаинова/

протокол № 3 от « 09 » 11 2022г.



Программа Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте в МАУК ЦБС Заиграевского района

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Одной из главных причин массовой гибели документов библиотек в самое короткое время являются пожары, представляющие, кроме того, серьезную угрозу здоровью и даже жизни библиотекарей и пользователей. Библиотечный фонд — источник повышенной пожарной опасности, так как большинству материалов библиотечных фондов (бумаге, пергаменту, тканям, дереву, коже и др.) свойственна повышенная горючесть, а в определенных условиях и склонность к самовозгоранию, в подавляющем же большинстве пожары возникают там, где не обеспечена пожарная безопасность фонда и всего библиотечного здания в целом

1.2. Первичный противопожарный инструктаж устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех сотрудников МАУК ЦБС Заиграевского района (далее Учреждение) на их рабочих местах согласно действующему законодательству.

1.3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях МЦБ и библиотек-филиалов несет ответственный за пожарную безопасность в структурных подразделениях и библиотеках-филиалах Учреждения, назначенные приказом директора.

1.4. Согласно статистике основными причинами пожаров в библиотеках являются:

- оставленные без присмотра электроприборы;
- неисправные электросети, захлапленные пликафы, оголенные провода электропроводки;
- небрежное курение, горящие спички, зажжённые сигареты; неаккуратное обращение с огнем при сварке, резке, пайке, отоплении труб;
- дефекты печей, каминов, отопительных котлов;
- отсутствие молниезащиты зданий, заземления приборов;
- неправильное хранение легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей;
- искры, возникающие при точке, резке, шлифовке, ударе металла о металл;
- загромождение фондохранилищ, чердаков, подвалов.

По степени пожарной опасности помещения библиотек располагаются следующим образом:

- наиболее опасны:
- помещения, где проводятся упаковка и распаковка изданий, книгохранилище;
- библиотечные стеллажи со средоточием большого числа документов, нередко построенные из горючих материалов;

- залы с обилием горючих материалов в интерьере; служебные помещения, где используются электронагревательные приборы, склады;
- чердаки, подвалы.

Эти помещения нуждаются в особом противопожарном контроле, включающем организационно-технические мероприятия и средства противопожарной защиты.

1.5. Каждый сотрудник МАУК ЦБС Заиграевского района должен неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации в случае возникновения пожара.

1.6. Лица, которые не прошли первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.7. Лица, не соблюдающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

1.8. Неисправное электрооборудование, которое имеет либо повреждения корпуса либо электропроводки, следует без промедления отключить от сети и, при наличии возможности, отправить в ремонт.

1.9. На этаже, на видном месте вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки.

2. Обязанность работника библиотек МАУК ЦБС Заиграевского района по соблюдению пожарной безопасности

2.1. Работники МАУК ЦБС Заиграевского района отвечают за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству.

2.2. Работники МАУК ЦБС Заиграевского района обязаны:

- Соблюдать требования пожарной безопасности;
- При обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них директора Учреждения или иное должностное лицо, а также о неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- Исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- Предоставлять в порядке, который установлен законодательством России, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки являющихся их собственностью производственных, хозяйственных, иных строений и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- Содержать в исправном состоянии средства противопожарной защиты, в том числе первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

2.3. Руководители обязаны:

- Соблюдать требования пожарной безопасности, исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- Проводить противопожарную пропаганду, обучать своих сотрудников мерам пожарной безопасности;

- Включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;
- Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных прямых обязанностей на территории, в строения, сооружения и на иные объекты предприятий;
- Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- Немедленно сообщать в пожарную службу охраны о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- Содействовать деятельности добровольных пожарных;

2.4. Директор МАУК ЦБС Заиграевского района ведет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

2.5. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно законодательству России несут:

- Собственники имущества;
- Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- Должностные лица в пределах их компетенции.

2.6. Лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, за иные нарушения закона в сфере пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности согласно законодательству России.

2.7. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, утвержденной руководителем организации. В рамках первичного инструктажа работники МАУК ЦБС Заиграевского района изучают инструкцию "О мерах пожарной безопасности". В процессе изучения инструктируемый должен усвоить следующие материалы:

- Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также пути доступа подразделений пожарной охраны на объект защиты;
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ;
- Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- Правила проезда транспорта;
- Проведение огневых или иных пожароопасных работ.

2.8. Каждый работник МАУК ЦБС Заиграевского района должен уметь ликвидировать загорания и, если надо, участвовать в борьбе с пожаром.

2.9. В пределах 60 % пожаров на предприятиях происходит вследствие небрежности, либо грубого нарушения работниками правил пожарной безопасности.

2.10. В целях устранения этих причин пожаров в библиотеках МАУК ЦБС Заиграевского района устанавливается жесткий противопожарный режим и постоянное обучение сотрудников правилам пожарной безопасности.

2.11. Под противопожарным режимом следует понимать совокупность мер и требований пожарной безопасности, установленных для библиотек МАУК ЦБС Заиграевского района, либо отдельных помещений и подлежащих обязательному выполнению всеми сотрудниками. Противопожарный режим охватывает, в том числе, такие профилактические меры, как уборка помещений от пыли и горючих отходов, осмотр и закрытие помещений после окончания трудового дня, устройство рубильников в целях обесточивания электроустановок, наличие проходов и путей эвакуации и т. п.

2.12. Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, который характеризуется самоускоряющимся превращением веществ и сопровождается выделением значительного количества тепла и ярким свечением.

2.13. Для развития и возникновения процесса горения должны иметь место горючее вещество, окислитель и источник зажигания, который инициирует реакцию между горючим и окислителем.

2.14. Самовоспламенение - это самопроизвольное возникновение горения в объеме газовой среды вследствие самонагревания при умеренном нагреве.

2.15. Воспламенение - пламенное горение вещества, которое инициируется источником зажигания и продолжается после его удаления.

2.16. Вспышка - быстрое сгорание газо-паровоздушной смеси над поверхностью горючего вещества, которое сопровождается кратковременным видимым свечением.

2.17. Загорание - это неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба.

2.18. Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, приводящее к потере материальных ценностей и смерти людей, наносящее ущерб здоровью граждан, интересам общества и государства. Место первоначального возникновения пожара называется очагом загорания.

3. Классификация пожаров:

- класс А - горение твердых веществ;
- подкласс А1 - горение твердых веществ, которое сопровождается тлением (в частности: дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий);
- подкласс А2 - горение твердых веществ, которое сопровождается тлением (в частности, пластмассы);
- класс В - горение жидких веществ;
- подкласс В1 - горение жидких веществ, нерастворимых в воде (в частности: бензина, эфира, нефтяного топлива), а еще сжижаемых твердых веществ (в частности, парафина);
- подкласс В2 - горение жидких веществ, растворимых в воде (в частности: спиртов, метанола, глицерина);
- класс С - горение газообразных веществ (в частности: бытового газа, водорода, пропана);
- класс D - горение металлов;
- подкласс D1 - горение металлов, кроме щелочных;
- подкласс D2 - горение щелочных и прочих подобных металлов;
- подкласс D3 - горение металлосодержащих соединений.

3.1. Развитие пожара во времени находится в зависимости от конкретных условий его протекания (газообмена, пожарной нагрузки и др.) и характеризуется тремя фазами:

- 1 фаза (начальная стадия) сопрягается с повышением среднесобъемной температуры до величин порядка 200 °С;

-2 фаза характеризуется быстрым развитием всех параметров и опасных факторов пожара до максимальных значений. При всем этом наблюдается возникновение "общей вспышки", то есть распространение пламени на большую часть горючих материалов и конструкций. Дальнейшее развитие пожара сопрягается с горением и трудно горючих материалов;

- 3 фаза характеризуется догоранием материалов и их тлением.

3.2. В целях прекращения горения необходимо выполнение не менее 1-го из условий:

- снижение концентрации кислорода в зоне очага горения ниже предельного значения;
- охлаждение очага горения до температуры ниже определенных значений (температуры самовоспламенения, воспламенения либо вспышки материала);
- существенное торможение (ингибирование) скорости химических реакций в пламени;
- механический срыв пламени струей огнетушащего вещества (ОТВ);

3.3. Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения с горящей и расположенных рядом установок. В исключительных случаях, когда напряжение с горящих установок снять невозможно, допускается тушение их под напряжением хладоновыми (до 380 В), порошковыми (до 1 кВ) или углекислотными (до 10 кВ) средствами.

3.4. Для того, чтобы в период тушения избежать поражения электрическим током, надо строго соблюдать безопасные расстояния до электроустановок, использовать в огнетушителях насадки из диэлектрических материалов, а еще применять персональные изолирующие средства (диэлектрические калоши, сапоги, перчатки).

3.5. Тушение пожаров электроустановок под напряжением воздушно-пенными и водными огнетушителями запрещается, за исключением водных огнетушителей, которые образуют тонкораспыленную струю ОТВ, при соблюдении указанных выше мер безопасности.

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты.

4.1. Эвакуационный выход - выход, который ведет на путь эвакуации, непосредственно наружу либо в безопасную зону (пункт 48 статьи 2 № 123-ФЗ).

4.2. Обособленный эвакуационный выход - выход из части здания (помещения), ведущий на самостоятельный путь эвакуации, непосредственно наружу или непосредственно в безопасную зону (пункт 3.3. СП 1.13130.2020).

4.3. Самостоятельный эвакуационный выход - эвакуационный выход, ведущий на путь эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности (пункт 3.10. СП 1.13130.2020).

4.4. Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (либо) перемещения людей, который ведет непосредственно наружу либо в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре (пункт 49 статьи 2 № 123-ФЗ).

4.5. Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей наружу либо в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара (пункт 50 статьи 2 № 123-ФЗ).

4.6. Безопасная зона — зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений (пункт 2 статьи 2 № 123-ФЗ).

4.7. Аварийный выход — дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный выход для спасения людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого

- Ими можно тушить очаги буквально всех классов пожаров: твердых веществ, горючих жидкостей, газов, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением до тысячи вольт.

-Ввиду не очень большой продолжительности работы порошковых огнетушителей (время выброса порошка от 6 до 15 секунд), в целях успешной работы с ними в экстремальных условиях необходима хорошая подготовка, в противном случае от их применения пользы будет мало.

- На ранних этапах тушения нельзя чересчур близко подходить к очагу пожара: из-за высокой скорости порошковой струи происходит сильная эжекция воздуха, который только раздувает пламя над очагом.

-Помимо всего этого, при тушении с малого расстояния может произойти разбрасывание либо разбрызгивание горящих материалов мощной струей порошка, что даст почву для увеличения очага пожара.

-В целях тушения очага пожара с большого расстояния имеет смысл применять порошковый огнетушитель с коническим либо цилиндрическим насадком, а с малого расстояния лучше использовать огнетушитель со щелевым насадком, который дает плоскую расширяющуюся струю.

5.6.1. Недостатки порошковых огнетушителей:

- при тушении отсутствует охлаждающий эффект, что может привести к повторному самовоспламенению уже потушенного горючего материала от нагретых поверхностей;

-непригодны в целях тушения тлеющих материалов;

-наносит ущерб оборудованию и материалам вследствие значительного загрязнения порошком защищаемого объекта;

5.7. Углекислотные огнетушители

-Углекислотные огнетушители имеют меньше "минусов", чем порошковые огнетушители, однако обладают меньшей огнетушащей эффективностью.

- Самое большое применение эти огнетушители нашли для тушения пожаров в электроустановках, которые находятся под напряжением до 10000 В, в музеях, библиотеках и архивах.

-Углекислотные огнетушители (исходя из содержания паров воды в заряде) выпускаются для работы в диапазоне температур от -20 до +50°C и тушения электроустановок, которые находятся под напряжением до 10000 В или в целях работы в диапазоне температур от -40 до +50°C и тушения электроустановок, которые находятся под напряжением до 1000 В.

5.7.1. Недостатки углекислотных огнетушителей:

- возможно появление разрядов статического электричества на раструбе при выходе огнетушащего состава из огнетушителя;

-опасность обморожения рук оператора при соприкосновении с металлическими составными частями огнетушителя или струей.

5.8. Размещение огнетушителей

- Огнетушители располагают так, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и прочих неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, высокая влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.

- Огнетушители размещаются вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, в пределах выхода из помещения.

-Они не должны препятствовать открыванию дверей и эвакуации людей в период пожара.

-Огнетушители надо содержать в исправном состоянии, время от времени осматривать, проводить проверку и своевременно перезаряжать.

-Огнетушители, которые имеют полную массу менее 15 кг, располагаются на видных местах, вблизи от выходов из помещений, на высоте не больше 1,5 м, а огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более - на высоте не больше 1,0 м от уровня пола.

5.9. Другие средства пожаротушения

-Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Он охлаждает горящее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Рядом с местом хранения песка обязательно надо иметь не меньше 1-2 лопат.

-Универсальным и распространенным средством тушения пожара является вода. Ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и установки под напряжением, вещества, которые при соприкосновении с водой воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Нельзя применять воду в целях тушения бензина, керосина и прочих жидкостей, поскольку они легче воды, всплывают, и процесс горения не прекращается.

- В целях ликвидации пожаров на начальной стадии вполне можно применять асбестовое или войлочное полотно, которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращают доступ воздуха в зону горения.

6. Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи.

6.1. Ответственный за пожарную безопасность знакомит принятого на работу работника:

- с планом эвакуации, местом размещения самого плана эвакуации;
- с местами, где располагаются первичные средства пожаротушения, гидранты, запасы воды и песка, спасательные и медицинские средства, средства связи;
- показывает расположение эвакуационных путей и выходов, зоны безопасности, системы и средства предотвращения пожара, противопожарной защиты, лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей.

7. Требования пожарной безопасности на рабочем месте в библиотеках МАУК ЦБС Заиграевского района.

7.1. Требования пожарной безопасности перед началом работы.

7.1.1. Перед началом работы необходимо проверить:

- Состояние и наличие первичных средств пожаротушения;
- Состояние электрооборудования в соответствии с требованиями действующих инструкций по пожарной безопасности;
- Наличие и исправность телефонной связи
- Состояние эвакуационных проходов и выходов.

7.2. Требования пожарной безопасности в течение рабочего дня.

7.2.1. В рабочее время следует:

- Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место.
- Выходы и проходы не загромождать посторонними предметами и оборудованием.
- Не допускать и пресекать нарушение режима пожарной безопасности сторонними лицами.

7.3. Запрещается:

- Использовать для протирки полов, стен и оборудования горючие растворы;
- Самостоятельно ремонтировать и подключать электроприборы, менять предохранители в электросети;
- Пользоваться открытым огнем в помещении;
- Курить на рабочем месте;
- Не накапливать без необходимости бумагу и прочие легковоспламеняющиеся материалы и мусор.
- Не хранить в не предназначенных для этого местах (столах, шкафах и помещениях) легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не использовать персональные электронагревательные приборы с открытыми спиралями.
- Не оставлять без присмотра включенные электрические приборы и освещение.
- Не вешать посторонние предметы на электрические розетки, выключатели и прочие электроприборы.

7.4. Требования безопасности по окончании рабочего дня

- Аккуратно убрать свое рабочее место.
- Проверить состояние первичных средств пожаротушения.
- Проверить эвакуационные проходы и выходы на предмет отсутствия посторонних предметов.
- По окончании рабочего дня сотрудники обязаны осмотреть закрепленные за ними помещения, обесточить электросеть и закрыть помещения.

8. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации.

8.1. При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т. п.) каждый работник обязан: немедленно сообщить об этом в пожарную службу охраны с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", с городских телефонов, 01, 112 с указанием точного адреса библиотеки, место возникновения пожара, свою должность и фамилию, наличие угрозы людям и голосом оповестить о случившемся сотрудников, которые находятся в строении, помещении, на этаже.

8.2. Принять меры по вызову к месту пожара руководителя Учреждения или должностного лица, его заменяющего или вышестоящего должностного лица.

8.3. Задействовать систему оповещения людей о пожаре. Оповещение о пожаре сотрудников, которые находятся в располагающихся рядом помещениях, осуществляется голосом, имеющимися техническими средствами оповещения.

8.4. Приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

7.5. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять посильные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

7.6. Эвакуация людей в библиотеке.

7.6.1. с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- 7.6.2. с целью обеспечения оперативной эвакуации персонала и посетителей на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае возникновения пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации;
- 7.6.3. исключить условия, способствующие возникновению паники;
- 7.6.4. эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
- 7.6.5. выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;
- 7.6.6. воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
- 7.6.7. оказывать содействия пострадавшим.
- 7.6.8. покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;
- 7.6.9. действия эвакуируемого в задымленных помещениях:
- 7.6.9.1.входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, прикрываясь ею;
- 7.6.9.2.двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, насколько возможно накрыв голову плотной тканью;
- 7.6.9.3.в целях защиты органов дыхания от продуктов горения использовать персональные средства фильтрующего действия или влажную ткань, закрывающую рот и нос;
- 7.6.10. в случае невозможности эвакуации через эвакуационные выходы:
- 7.6.10.1. уплотнить щели дверного проема, которые пропускают дым и токсичные продукты горения, смоченным водой материалом (шторы, полотенца и т. д.);
- 7.6.10.2. подавать жестовые и голосовые сигналы о помощи. Запрещается открывать окна в целях сигнализации о бедствии, за исключением случаев эвакуации через окно;
- 7.6.10.3. предпринять попытку с помощью подручных и спасательных средств (веревка, шторы и др.) покинуть помещение (через окно, балкон, аварийный выход);
- 7.6.10.4. при отсутствии такой возможности, надо лечь на пол, прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия пожарных или спасателей.
- 7.6.11. при эвакуации запрещается пользоваться лифтом;
- 7.6.12. по окончании эвакуации сверить список находившихся в помещениях библиотеки людей с количеством эвакуированных, доложить руководителю Учреждения о результатах эвакуации и о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.
- 7.7.Эвакуация материальных ценностей.
- 7.7.1. эвакуацию материальных ценностей, служебной документации проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и здоровью нет явной угрозы;
- 7.7.2. если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить;
- 7.7.3. допускать к эвакуации материальных ценностей персонал Учреждения, который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.

7.8. Директор Учреждения или лицо его заменяющее, должностные лица и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении прибыв к месту пожара должны:

- 7.8.1. сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность ЕДДС администрации района;
- 7.8.2. в случае угрозы жизни людей без промедления организовать их спасение, используя в этих целях имеющиеся силы и средства;
- 7.8.3. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (сигнализации и оповещения);
- 7.8.4. если необходимо, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть водяные и паровые коммуникации, выполнить другие мероприятия, которые способствуют предотвращению развития пожара и задымления (отключение оборудования в зоне пожара производится дежурным персоналом Учреждения, по распоряжению руководителя или лица, его заменяющего);
- 7.8.5. прекратить все работы в помещении, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;
- 7.8.6. удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников Учреждения, не участвующих в тушении пожара;
- 7.8.7. возглавить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- 7.8.8. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками Учреждения, которые принимают участие в тушении пожара;
- 7.8.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- 7.8.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайших путей подъезда к очагу пожара;
- 7.8.11. сообщить руководителю подразделения пожарной охраны сведения о пожаре, пожароопасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, применяемых в производстве или хранящихся в библиотеке, о местах возможного нахождения людей, конструктивных и технологических отличительных чертах объекта, близлежащих сооружений и строений, месторасположении пожарных гидрантов и прочих средств пожаротушения.

7.9. Отключение электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

- 7.9.1. По окончании рабочего дня и в случае пожара работник, покидающий помещение последним, обязан произвести осмотр помещения и привести его в пожаровзрывобезопасное состояние: плотно закрыть все двери и окна, отключить все токоприемники (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии), выключить свет и отключить общеобменную вентиляцию (если вентиляция не отключается централизованно), выключить свет.
- 7.9.2. В случае, если по окончании рабочего дня невозможно своими силами привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние, работник, покидающий

помещение последним, обязан доложить об этом старшему должностному лицу, и действовать по его указанию.

7.9.3. Запрещается по окончании рабочего дня оставлять помещение, находящееся в пожаровзрывоопасном состоянии.

7.9.4. Убедившись, что покидаемое помещение находится в пожаровзрывобезопасном состоянии, закрыть помещение на ключ.

7.10. **Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре.**

7.10.1. Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным человеческим жертвам. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, высокая температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок.

7.10.2. Самую большую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и гибели. Так, под воздействием температуры свыше 100°C человек теряет сознание и гибнет через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги 2-й степени (30 процентов поверхности тела), мало шансов выжить.

7.11. **Соблюдение мер безопасности при пожаре очень важно. Вот некоторые из них:**

7.11.1. В задымленном и горящем помещении не стоит передвигаться по одному. Дверь в задымленное помещение нужно открывать осторожно, для того, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, надо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымленном пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с закрывающей нос и рот повязкой, смоченной водой. Нельзя тушить водой воспламенившийся газ, горючие жидкости и электрические провода.

7.11.2. При тушении пожара следует сначала остановить распространение огня, а после этого гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю необходимо направлять на ее верхнюю часть, со временем опускаясь.

7.11.3. В условиях развивающихся пожаров надо принимать меры, чтобы огонь не распространился на смежную часть строения или на соседние строения. В целях этого разбирают обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие материалы с путей распространения огня. Поверхности расположенных рядом зданий поливают водой, на крышах ставят наблюдателей в целях тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние поверхности гасят водой. Оконные переплеты тушат как снаружи, так и изнутри строения. Для начала нужно тушить гардины, занавески, шторы, для того, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения.

7.11.4. При пожаре в современных зданиях, где применяются полимерные и синтетические материалы, на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Но основной причиной смерти людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, из-за этого красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Вследствие этого, как правило, смерть людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.

7.11.5. При спасении людей во время пожара используют запасные и основные выходы и входы, переносные и стационарные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в строении, пытаются искать спасение на верхних этажах или стремятся выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из них неверно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымленного помещения следует накинуть на лицо чистое полотенце или платок, смоченные водой.

8. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах и отравлениях.

8.3. Отравление угарным газом

8.3.1. Первые признаки отравления угарным газом (СО) - ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, пульсация в висках, снижение координации мелких движений и аналитического мышления (позже может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

8.3.2. Оказывающий помощь должен:

8.3.2.1. вывести или вынести пострадавшего из загазованной зоны;

8.3.2.2. в легких случаях отравления можно дать пострадавшему кофе, крепкий чай; дать понюхать на ватке нашатырный спирт;

8.3.2.3. освободить от стесняющей дыхание одежды, обеспечить покой;

8.3.2.4. если пострадавший находится без сознания, его надо положить на живот, для того, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку;

8.3.2.5. укрыть пострадавшего одеялом, одеждой и т.п.;

8.3.2.6. дать выпить большое количество жидкости;

8.3.2.7. при остановке дыхания приступить к искусственному дыханию;

8.3.2.8. срочно вызвать квалифицированную медицинскую помощь.

8.4. Ожоги

8.4.1. Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и смерти.

8.4.2. Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки белой ("свиной") кожи.

8.4.3. Оказывающий первую помощь пострадавшим при термических и электрических ожогах обязан:

8.4.3.1. вывести пострадавшего из зоны действия источника высокой температуры;

8.4.3.2. потушить горящие части одежды (набросить любую ткань, одеяло и т.п. или сбить пламя водой), освободить обожженную часть тела от одежды, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани (нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами), уложить пострадавшего на одеяло, вынести на улицу, положить на землю или снег, укрыть сверху одеялом или теплой верхней одеждой. Если пострадавший получил серьезную травму или термический ожог и находится в сознании, то во избежание получения им болевого шока, необходимо отвлечь его разговорами, что предотвращает возникновение сердечного приступа у пострадавшего;

- 8.4.3.3.1-я помощь при ограниченном ожоге. при ограниченных ожогах 1 степени на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начинать охлаждать места ожога (прикрыв его салфеткой и ПВХ – пленкой) водопроводной водой в течение 10-15 минут. Затем на пораженную поверхность наложить чистую, желательно стерильную, падающую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т.п.); при необходимости обратиться к медицинскому работнику;
- 8.4.3.4.1-я помощь при обширных ожогах. При обширных ожогах прикрыть ожоговую поверхность чистой марлей или проглаженной простыней. После наложения повязок, напоить горячим чаем, дать обезболивающее, тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в больницу. Если перевязка пострадавшего задерживается или длится долго, дать пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1 ч. ложку пищевой соды, растворенных в двух стаканах воды);
- 8.4.3.5.обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший вначале мечется, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение постепенно сменяется депрессией, заторможенностью.
- 8.4.4. Не допускается:
- 8.4.4.1.удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;
- 8.4.4.2.обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;
- 8.4.4.3.накладывать тугие повязки.
- 8.4.5. При ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (1/2 чайной ложки кислоты на стакан воды);
- 8.5.Проведение первичного противопожарного инструктажа завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в библиотеках Учреждения, требованиям, предусмотренным программой первичного противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем Учреждения.
- 8.6.О проведении первичного противопожарного инструктажа лица, осуществляющего трудовую или служебную деятельность, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой первичного противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, требованиям, предусмотренным программой первичного противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей.
- 8.7.Первичный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в библиотеках Учреждения, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.